

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
48291 Telgte

Die Anerkennung umfasst nur
das angegebene Bauteil/System
in der zur Prüfung eingereichten
Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV),
durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte
in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Anerkennungs-Nr. / Anzahl der Seiten / gültig vom (TT.MM.JJJJ) gültig bis (TT.MM.JJJJ)

G 106511 4 29.05.2022 28.05.2026

Gegenstand der Anerkennung

Kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung
VS.B.06/25

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse B gemäß VdS 2311 sowie
des Sicherheitsgrades 2 gemäß EN 50131-1

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07
VdS 2110:2017-09
VdS 2120:2011-06
VdS 2269:1996-09
VdS 2315:1996-09

Köln, den 12.11.2021

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle

zur Anerkennungsnummer G 106511 vom 12.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Kombinierte Öffnungs- und Verschlussüberwachung mit 2m bis 25m Anschlusskabel (4 x 0,14 mm ²) bestehend aus: - Öffnungs- und Verschlussüberwachungselement in einem Kunststoffgehäuse mit vieradrigem Anschlusskabel - Schließbolzen mit Magnettabellete Ø 8 mm x 2 mm aus Hartferrit 24/23	VS.B.06/25		

zur Anerkennungsnummer G 106511 vom 12.11.2021

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Montageanleitung VS.B.06	996000xxx	02/2010	10
Übersicht Aufbau VS.B.06		16.11.2009	1
Datenblätter:			
- Platine VS.B.		29.10.2009	1
- Reedschalter		09.11.2009	1
- VS.B.06		29.10.2009	1
- BV.10062, Kabel		29.10.2009	1
- VS.B.25		11.11.2009	1
- BV.10063, Kabel		29.10.2009	1
- Rundmagnet NeFeB 8 x 2 mm		29.10.2009	1
- Vergussmasse Wevo		01.03.2010	6
- Vergussmasse, Huntsman		12/2021	5
Arathane			
- Vergussmasse, Wevo,		01/2021	2
Wevopur 552 FL			
Schaltpunkte	AW9000315	02.11.2009	1
Kennzeichnung		16.11.2009	1
Konstruktionszeichnung, Gehäuse	Z01000960	01.10.2008	1
Konstruktionszeichnung,	Z01001635	06.11.2009	3
Kontaktgeber			

zur Anerkennungsnummer G 106511 vom 12.11.2021

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

1. Das Gerät darf nur als Melder zusätzlich zur Verschlussmechanik eingesetzt werden.
Es ersetzt nicht das Schließblech in der Verschlussmechanik.
2. Das Gerät entspricht der VdS-Umweltklasse III.
3. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN VDE 0833
Teil 1:2014-10 und Teil 3: 2009-09.