

Leistungserklärung (DoP):

DE

Kennung Leistungserklärung	IQ_lock_0757-CPR-229PANIK-7013137-4-8
1. Produktart	IQ lock
2. Kennzeichnung	GEZE IQ lock Systeme: IQ lock M / IQ lock M DL, IQ lock C / IQ lock C DL, IQ lock EM / IQ lock EM DL, IQ lock EL / IQ lock EL DL, IQ lock AUT
3. Verwendungszweck	Paniktürverschlüsse mit horizontaler Betätigungsstange für 1- und 2-flügelige Türen zur Verwendung an Feuer- und/oder Rauchschutztüren oder an Türen in Rettungswegen
4. Hersteller	GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, D-71229 Leonberg
5. Bevollmächtigter	—
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit	1
7. Harmonisierte Norm	EN 1125:2008
8.1. Notifizierte Stelle	ift Rosenheim NB-Nr. 0757
8.2. ID Zertifikat	0757-CPR-229PANIK-7013137-4-8
9. Erklärte Leistung	Festgestellte wesentliche Merkmale
Fähigkeit zur Freigabe	Anforderung "Fähigkeit zur Freigabe (von Türen in Fluchtwegen)" erfüllt (≤ 80 N unbelastet, ≤ 220 N belastet) - EN 1125:2008 Abschnitt 4.2.1
Dauerfunktionstüchtigkeit	Anforderung "Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen)" erfüllt (200.000 Zyklen, ≤ 80 N) - EN 1125:2008 Abschnitt 4.2.1
Fähigkeit zum selbsttägigen Schließen C	Anforderung "Fähigkeit zum selbsttägigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)" erfüllt - EN 1125:2008 Abschnitt 4.2.1
Dauerfunktionstüchtigkeit (Fähigkeit zum selbsttägigen Schließen C)	Anforderung "Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttägigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)" erfüllt - EN 1125:2008 Abschnitt 4.2.1
Feuerwiderstandsfähigkeiten	Anforderung "Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)" erfüllt - EN 1125:2008 Abschnitt 4.2.1
Gefährliche Substanzen	Keine gefährlichen Substanzen im Sinne der EG-Richtlinien und der REACH-Verordnung
EN 1125 Klassifizierung	Für die Betätigungsart A (Griffstangen-Betätigung)
Nutzungsklasse	3 (Klasse 3 = hohe Nutzungshäufigkeit)
Dauerfunktion	7 (Klasse 6 = 100.000 Zyklen, 7 = 200.000 Zyklen)
Masse der Tür	7 (Klasse 5 = bis 100 kg, 6 = bis 200 kg, 7 = >200 kg), geprüft: Masse ≤ 300 kg, Höhe ≤ 3 m, Breite $\leq 1,5$ m
Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren	B (Klasse 0 = nicht geeignet, A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1, B = geeignet für die Verwendung an Rauchschutz- und Feuerschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1)
Sicherheit	1 (Klasse 1 = Personensicherheit)
Korrosionsbeständigkeit	3 (Klasse 3 = 96 h, 4 = 240 h)
Einbruchschutz	2 (Klasse 2 = 1.000 N, 3 = 2.000 N, 4 = 3.000 N, 5 = 5.000 N)
Überstand	1/2 (Klasse 1 = 150 mm, 2 = 100 mm)
Betätigungsart	A (Klasse A = Griffstange, B = Druckstange)
Anwendungsbereiche	A/B (Klasse A = einflügelige Tür, zweiflügelige Tür: Gang- oder Standflügel, B = nur einflügelige Tür, C = zweiflügelige Tür: nur Standflügel)
EN 1125 Klassifizierung	Für die Betätigungsart B (Druckstangen-Betätigung)
Nutzungsklasse	3 (Klasse 3 = hohe Nutzungshäufigkeit)
Dauerfunktion	7 (Klasse 6 = 100.000 Zyklen, 7 = 200.000 Zyklen)
Masse der Tür	7 (Klasse 5 = bis 100 kg, 6 = bis 200 kg, 7 = >200 kg), geprüft: Masse ≤ 300 kg, Höhe ≤ 3 m, Breite $\leq 1,5$ m
Eignung zur Verwendung an Feuer-/Rauchschutztüren	B (Klasse 0 = nicht geeignet, A = geeignet für die Verwendung an Rauchschutztüren auf der Grundlage der Anforderungen nach B.1, B = geeignet für die Verwendung an Rauchschutz- und Feuerschutztüren auf der Grundlage einer Prüfung nach EN 1634-1)
Sicherheit	1 (Klasse 1 = Personensicherheit)
Korrosionsbeständigkeit	3 (Klasse 3 = 96 h, 4 = 240 h)
Einbruchschutz	2 (Klasse 2 = 1.000 N, 3 = 2.000 N, 4 = 3.000 N, 5 = 5.000 N)
Überstand	2 (Klasse 1 = 150 mm, 2 = 100 mm)
Betätigungsart	B (Klasse A = Griffstange, B = Druckstange)
Anwendungsbereiche	A/B (Klasse A = einflügelige Tür, zweiflügelige Tür: Gang- oder Standflügel, B = nur einflügelige Tür, C = zweiflügelige Tür: nur Standflügel)
10. Leistung Produkt	Die Leistung des Produktes nach Nr. 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung nach Nr. 9 ist allein der Hersteller nach Nr. 4.
Ort, Datum	Leonberg, 22.06.2020
Gerald Haas, Geschäftsführer	