

Anerkennung



von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG
August-Winkhaus-Straße 31
48291 Telgte

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom (TT.MM.JJJJ)	gültig bis (TT.MM.JJJJ)
G 116077	4	25.10.2020	24.10.2024

Gegenstand der Anerkennung

Verschlussüberwachung
VS.B.06/25

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2110:2017-09
VdS 2269:1996-09
VdS 2344:2014-07

Köln, den 08.07.2020

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle

Anlage 1**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 116077 vom 08.07.2020

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

Bezeichnung des Gegenstandes	Typ	Kenn-Nr. des Inhabers	Anerkennungsnr
Verschlussüberwachung in den folgenden Varianten mit max. 6 m Anschlusskabel (4 x 0,14 mm ²) oder max. 25 m Anschlusskabel (4 x 0,22 mm ²) bestehend aus: - Verschlussüberwachungselement in einem Kunststoffgehäuse mit vieradrigem Anschlusskabel - Schließbolzen mit Magnettabellete Ø 8 mm x 2 mm aus Hartferrit 24/23	VS.B.06 VS.B.25		

Anlage 2**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 116077 vom 08.07.2020

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

Art der Unterlage	Kennzeichnung der Unterlage	Datum	Seiten
Montageanleitung VS.B.06 Übersicht Aufbau VS.B.06	996000xxx	02/2010 16.11.2009	10 1
Datenblätter: - Platine VS.B. - Reedschalter - VS.B.06 - BV.10062, Kabel - VS.B.25 - BV.10063, Kabel - Rundmagnet NeFeB 8 x 2 mm - Vergussmasse Wevo		29.10.2009 09.11.2009 29.10.2009 29.10.2009 11.11.2009 29.10.2009 29.10.2009 01.03.2010	1 1 1 1 1 1 1 6
Schaltpunkte	AW9000315	02.11.2009	1
Kennzeichnung		16.11.2009	1
Konstruktionszeichnung, Gehäuse	Z01000960	01.10.2008	1
Konstruktionszeichnung, Kontaktgeber	Z01001635	06.11.2009	3

Anlage 3**Seite 1**

zur Anerkennungsnummer G 116077 vom 08.07.2020

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.

Das Gerät darf nur als Melder zusätzlich zur Verschlussmechanik eingesetzt werden.
Es ersetzt nicht das Schließblech in der Verschlussmechanik.